

सार्वजनिक सूचना

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेड च्या पारेषण परवाना मंजूर करण्याबाबतच्या अर्जावर आक्षेप मागवत आहे.
(२०२० चे प्रकरण क्रमांक १९०)

१. अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड-ट्रान्समिशन (ईएमएल-टी) आणि अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा लि. (ईएमआयएल) ह्यांनी इलेक्ट्रिसिटी कायदा २००३ च्या कलम १५ सोबत कलम १४ वाचला असता आणि एमईआरसी (ट्रान्समिशन लायसेन्स कंडिशनस) नियम २००४ त्या अन्वये महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन समक्ष ट्रान्समिशन परवाना मंजूर करण्यासाठी अर्ज सादर केला आहे. कमिशनने २८ नोव्हेंबर २०२० रोजी अर्ज सादर करून घेतला आहे आणि कायद्याच्या कलम १५(२) अंतर्गत जाहीर सूचना प्रकाशित करायचे निदेश ईएमआयएल ह्यांना दिले आहेत.

२. परवाना मंजूर करण्यासाठी तर्कसंगती:

अ. ईएमएल-टी ही ४०० केव्ही एमएसईटीसीएल कुडूस ईएचव्ही सबस्टेशन आणि २२० केव्ही ईएमएल आरे ईएचव्ही सबस्टेशन जोडण्यासाठी २०१९ पासून १००० एमडब्ल्यू एचव्हीडीसी (व्हीएससी आधारित) अंमलबजावणीची प्रक्रिया करत आहे.

ब. संधाव्य विकतपुरवठा आणि अंमलबजावणीच्या मर्यादांमुळे, ईएमएल-टी ने १००% मालकीच्या उपकंपनी, ईएमआयएल अंतर्गत एचव्हीडीसी योजना कार्यरत करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

क. त्यानुसार, ईएमआयएल आणि ईएमएल-टी ह्यांनी कमिशन समक्ष २०२० च्या प्रकरण क्रमांक १९० अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे ज्यात ईएमआयएल परवाना अर्जासोबत ईएमआयएलला एचव्हीडीसी स्कीम परवाना मंजूर करण्याची विनंती केली आहे.

३. २०१९ च्या प्रकरण क्रमांक १९५ मध्ये दुरुस्ती करण्याच्या विनंती करता, २०१९ च्या प्रकरण क्रमांक १९५ मध्ये ईएमएल-टीने २१ सप्टेंबर २०२० रोजी, २०२० चा एमए क्रमांक ५१ दाखल केला आहे. सन २०२० च्या प्रकरण क्रमांक १९० मध्ये स्वतंत्रपणे विचार केला जात असल्याने २०१९ च्या प्रकरण क्रमांक १९५ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या प्रस्तावित एचव्हीडीसी योजना हटविण्याची/वगळण्याची ईएमएल-टी ने विनंती केली आहे.

४. सीईए ह्यांनी दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२० च्या पत्रानुसार कुडूस ते आरे स्कीममध्ये मुंबई विभागाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय म्हणून १००० एमडब्ल्यू व्हीएससी आधारित एचव्हीडीसीच्या अंमलबजावणीची शिफारस केली आहे.

५. आयोगकडे सादर केलेला अर्जाचा तपशील खाली दिला आहे:

अ. प्रस्तावित प्रणाली-४०० केव्ही पारेषण

अनुक्रम	प्रस्तावित प्रणाली-ट्रान्समिशन लाइन	सीकेटी. मध्ये लाइनची लांबी किमी (अंदाजित)
अ.	प्रस्तावित प्रणाली-४०० केव्ही ट्रान्समिशन	
१.	४०० केव्ही एमएसईटीसीएल कुडूस-ईएमएल कुडूस ट्रान्समिशन लाइन-१	१
२.	४०० केव्ही एमएसईटीसीएल कुडूस-ईएमएल कुडूस ट्रान्समिशन लाइन-२	१
ब.	प्रस्तावित प्रणाली-२२० केव्ही ट्रान्समिशन	
१.	२२० केव्ही ईएमएल आरे-एचव्हीडीसी आरे लाइन-१	१
२.	२२० केव्ही ईएमएल आरे-एचव्हीडीसी आरे लाइन-२	१
क.	प्रस्तावित प्रणाली-एचव्हीडीसी ट्रान्समिशन लाइन्स	
१.	+३२० केव्ही एचव्हीडीसी केबल आरे-कुडूस (रुटची लांबी-८० किमी)	८०

ब. प्रस्तावित प्रणालीच्या बेजची संख्या

अनुक्रम	प्रस्तावित प्रणाली-ट्रान्समिशन लाइन्स	बेजची संख्या (अंदाजित)
अ.	प्रस्तावित प्रणाली-ईएचव्ही सबस्टेशन बेजची यादी-२२० केव्ही	
१.	२२० केव्ही आरे ईएचव्ही स्टेशन (एचव्हीडीसी कनेक्टिविटी)	१
ब.	प्रस्तावित प्रणाली-ईएचव्ही सबस्टेशन बेजची यादी-४०० केव्ही	
१.	४०० केव्ही ईएमएल-कुडूस (एचव्हीडीसी कनेक्टिविटी)	१४

६. परिक्षण किंवा खरेदीसाठी अर्जाची प्रत ज्यांच्याकडून मिळवता येईल अशा नोडल व्यक्तीच्या संपर्काचा तपशील:

अ. नाव: श्री. किशोर पाटील, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बिझनेस रेग्युलेटरी

ब. परिक्षण किंवा खरेदीसाठी जिथून अर्जाची प्रत घेता येईल तो पत्ता:

“अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा. लि., C/o. ईएमएल, सीटीएस ४०७/ए (नवीन), ४०८(जुना), एकसर गाव, देवीदास लेन, एसव्हीपी रोड लगत, देवीदास टेलिफोन एक्सचेंजजवळ, बोरिवली (प), मुंबई-४०० १०३, महाराष्ट्र”

क. परिक्षण किंवा खरेदीची वेळ: कामकाजाच्या दिवशी, १०.०० तास ते १७.०० तास दरम्यान.

ड. रु.१५०/- रोख दिल्यावर किंवा 'अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेड' यांच्या नावे मुंबई येथे देय होणारा डीडी/चेक सादर केल्यावर सीडी सोबत तपशीलवार अर्जाची कागदपत्रे (इंग्लिशमध्ये)

इ. रु.१०० दिल्यावर तपशीलवार अर्जाची कागदपत्रे (इंग्लिशमध्ये)

ई. रु.५० दिल्यावर तपशीलवार अर्जाच्या कागदपत्रांची सीडी (इंग्लिशमध्ये)

प. अर्जाची प्रत मोफत डाउनलोड करता येणारा वेबसाइटचा पत्ता: <https://www.adanielectricity.com/Regulatory>.

७. कोणत्याही व्यक्तीला परवानाच्या मंजूरीसाठी हरकत घ्यायची असेल तर तिने अशी हरकत माननीय कमिशन ह्यांना इलेक्ट्रानिक माध्यमातून ईमेल: ehearing@merc.gov.in/secretary@merc.gov.in वर पाठवावी, 'दि सेक्रेटरी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन, १३ वा मजला, सेंटर नं.१, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ ह्यांना ही सूचना जाहीर झाल्यापासून तीस दिवसांमध्ये ईएमआयएलवर सेवेच्या पुराव्यासह पाठवावी (फॅक्स: ५०५४८८५२; ईमेल: kishor.patil@adani.com)

स्थान: मुंबई

दिनांक: ०१.१२.२०२०

एसडी/-
किशोर पाटील
अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता